



エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について

これまで、エアゾール式簡易消火具の不具合により、約 72,710 本が回収されており、近年は事故認知件数も減少傾向となっています。しかし、破裂事故による人的被害も継続して発生していることから、次のとおり注意をしていただきますようお願いします。

なお、出雲市消防本部及び出雲市消防団では、当該製品の回収などは行っていません。

1 対象製品

ヤマトプロテック株式会社製「ヤマトボーイKT」及び「FMボーイk」のうち、同社ホームページに記載の製造ロット番号に該当するものが対象です。

2 事故原因

当該エアゾール式簡易消火具の消火薬剤により、アルミニウム製容器の内面の腐食が進行し、容器板厚が薄くなるとともに、腐食反応により発生した水素ガスにより容器内圧が高まり破裂するものです。

3 廃棄処分方法

当該エアゾール式簡易消火具は、消火薬剤を放射することで、容器内の圧力が下がり破裂の危険が排除されるため、ヤマトプロテック株式会社はホームページのとおり、消費者自身での薬剤放出及び廃棄処分を依頼しています。(ただし、消費者自身で薬剤放出等できない場合は回収により対応。)

4 お問い合わせ先

ヤマトプロテック株式会社

お客様相談窓口 9:00～17:00 (土日祝日を除く) 0120-801-

平日 17:00 以降及び土日祝日 072-361-



5 詳細は、ヤマトプロテック株式会社 ホームページをご覧ください。

公式 HP <https://www.yamatoprotec.co.jp/pressrelease/1/>